

Mange bygninger har etablert jordings- / utjevningsforbindelse av sitt elektriske anlegg via sine private stikkledninger for vann og / eller avløp. Ved reparasjon eller utskifting av slike ledninger, kan forbindelsen bli brutt eller skadet. Selve rørleggerarbeidet kan også være beheftet med berøringsfare. Før arbeid i tilknytning til private stikkledninger, skal derfor bygningers jordings- / utjevningsforbindelse kontrolleres etter denne prosedyre.

Meldingen gjelder:	<input type="checkbox"/> Arbeid på privat stikkledning. <input type="checkbox"/> Arbeid på kommunal hovedledning.		
Opplysninger om bygningen:	Eier: <small>(Navn)</small>	
	 <small>(Adresse)</small>	
	Adresse: <small>(Gnr. / Bnr.)</small>	
	 <small>(Adresse)</small>	
Kontrollarbeid:	Kontroll er utført av registrert elektro-entreprenør:		
	Firma: <small>(Navn)</small> <small>(Adresse)</small>
	Firma-repr.: <small>(Navn)</small> <small>(Tif.)</small>
	Registrert elektro-entreprenør skal kontrollere og dokumentere bygningers jordings- / utjevningsforbindelse:		
		Før anleggsutførelse:	Under anleggsutførelse
 <small>(Dato)</small> <small>(Dato)</small> <small>(Dato)</small>
 <small>(Signatur)</small> <small>(Signatur)</small> <small>(Signatur)</small>
	<ul style="list-style-type: none"> • Det skal dokumenteres at jordings- / utjevningsforbindelsen er i orden under arbeid og etter at tiltaket er utført. • Dersom jordings- / utjevningsforbindelsen blir påvirket av de rørtekniske arbeider, skal forbindelsen reetableres etter dagens krav. 		
Utførende entreprenør:	Grave- og / eller rørleggerarbeid utføres av:		
	Firma: <small>(Navn)</small> <small>(Adresse)</small>
	Firma-repr.: <small>(Navn)</small> <small>(Tif.)</small>
Kvittert mottak:	Eier eller eiers representant: <small>(Navn)</small> <small>(Tif.)</small>		
Skjema Distribueres:	1: Hvit: Bygningens eier.		2: Rosa: Netteier.
	3: Gul: kommunen, Vann / Avløp.		4: Hvit: Utsteder av skjemaet.