


<b>BÆRUM KOMMUNE</b>   <small>VANN OG AVLØP</small>	<b>VA-NORM - Vedlegg 3</b>  <b>Kumtopper</b>	<b>Utarb. av:</b> FBE	<b>Rev. nr.</b> 1
		<b>Godkjent:</b> KSE	<b>Dato:</b> 19.01.2011

## Bestemmelse

### Ved nyetablering:

- Alle kjebler/toppplater utføres med NS3126-skjøt mot toppring.
- Alle toppringer utføres med NS3126-skjøt
- Følgende løsninger skal benyttes:

<b>I overgang mellom kjeble/toppplate og toppring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gummipakning type Batek fugepakning el. tilvarende</b></li> <li>• <b>Alustar støttering el. tilsv</b></li> <li>• <b>Ved IG-kummer benyttes overgangsring falsskjøt - NS3126</b></li> </ul>
<b>Mellom toppring og ramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dempering tilpasset NS3126. (Ulefoss NRF 3302871, Furnes NRF 3301228 eller tilsvarende</b></li> <li>• <b>Alustar støttering eller tilsvarende</b></li> <li>• <b>Min 10 cm asfalt mellom toppring og ramme</b></li> </ul>

### Ved fornying:

- Alle kjebler/toppplater utføres med NS3126-skjøt mot toppring.
- Alle toppringer utføres med NS3126-skjøt
- Følgende løsninger skal benyttes:

<b>Mellom toppring og ramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dempering tilpasset NS3126. (Ulefoss NRF 3302871, Furnes NRF 3301228 eller tilsvarende</b></li> <li>• <b>Alustar støttering eller tilsvarende</b></li> <li>• <b>Min 10 cm asfalt mellom toppring og ramme</b></li> </ul>
---------------------------------	--