


BÆRUM KOMMUNE  VANN OG AVLØP	VA-NORM - Vedlegg 5 Stige i kum	Utarb. av:	Rev. nr. 1
		Godkjent:	Dato: 20.01.2011

Bestemmelse

I alle vannkummer skal det fastmonteres Alustar stige eller lignende med tilsvarende kvalitet og konstruksjon.

I avløpskummer skal det monteres stige når kummen er dypere enn 2,5 meter.


Det må tas hensyn til stigeplassering i planleggingen. Stigen må være lett tilgjengelig fra bakkenivå.

Stigen skal festes med brakett eller støttestag ved øverste stigetrinn og med støttestag på nedre halvdel av stigen. Stigen føres helt ned på kumfundamentet.

I nye kummer festes brakett og øvre støttestag med gjennomgående bolter eller ekspansjonsbolter. Støttestag på nedre halvdel festes med ekspansjonsbolter. Ved ettermontering benyttes ekspansjonsbolter.

I enkelte tilfeller der kummen har høy besøksfrekvens, kan det stilles krav om uttreksstige.

Det vises til vedlagte typetegning.

BÆRUM KOMMUNE  VANN OG AVLØP	VA-NORM - Vedlegg 5 Stige i kum	Utarb. av:	Rev. nr. 1
		Godkjent:	Dato: 20.01.2011

