



RANA KOMMUNE

Kummerking, Rana

Teknisk kravspesifikasjon

Bydrift – Vann og avløp

Rev 3, 18.12.2018

Innholdsfortegnelse

1	Formål.....	2
2	Kummerking	2
2.1	Provisorisk merking	3
3	Plassering.....	3
4	Ansvar	3

1 Formål




Formålet med dette dokumentet er å sørge for en konsistent og tydelig merking av vann og avløpskummer i Rana Kommune.

2 Kummerking

Alle kummer i Rana Kommune skal merkes med firkantet merkeskilt med refleksbakgrunn. Størrelse på skiltet skal være ca. 140 x 120 mm. Skilt skal være av type Kraftex K-15 eller tilsvarende (www.kraftex.no). Avstand og bokstavkode skal stanses inn på skilt med tegn som er 12-15 mm høye. Klistremerker monteres over stansing for bedre synlighet:



Avstanden oppgis i meter med 1 desimal. Merkeskilt skal ha fargekode og bokstavkode som gitt nedenfor:

Brannkum	Vannkum	Avløpskum
		
Bokstavkode BK	Bokstavkode VK	Bokstavkoder: SP for spillvann OV for overvann AF for felleskum SF for sandfang
Rødt skiltmerke brukes på vannkummer med slokkevannsuttak	Blått skiltmerke brukes på vannkummer uten slokkevannsuttak	Grønt skiltmerke brukes på alle typer avløpskummer.

2.1 Provisorisk merking

Ved nyanlegg kan kummer merkes provisorisk under anleggsarbeidet. Det settes ned stolpe rett ved kum og monteres skilt med bokstavkode, men uten avstandstall. Når anlegget ferdigstilles gis skiltet sin endelige plassering og avstand stanses inn.

3 Plassering

Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlukk, og skiltet skal normalt monteres i høyde fra 1.8 til 2.2 m fra bakkenivå. Skiltet monteres normalt på lysstolper, stolper for vegnavn, stolper for trafikkskilt og lignende. Når det ikke er stolper tilgjengelig, monteres egen skiltstolpe av 60 mm varmforsinket stålrør. Avstand fra skiltflate til senter kumlukk skal normalt ikke overstige 12 m.

Det er ikke tillatt å feste skilt på privat eiendom som f.eks. gjerder, hus osv.

4 Ansvar

Ved nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter skal merking av kummer være en del av prosjektet. Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk (dvs. innen kommunal overtakelse).