


* Ved overgang til rør med annen godstykkelse enn dagens rør, benyttes skjøtemuffer med videre spenn, f.eks. Waga, Synoflex, Supa Maxi, el. tilsv.

For komponentliste, se vedlegg 5.02 Vannkummer og slokkevannsuttak

 DRAMMEN KOMMUNE	VA-NORM	Type	Revidert av	Rev. dato
	Vedlegg 5.05	Prinsippskisse	NBM	21.08.19
	Tittel		Tegnet av	Dato
	Rehabilitering av ledning og etablering av ny kum		CR	08.14
		Ark	Målestokk	
		A4	1:20	